
	GMO - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS			
	RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE ESCOPO			
	Processo:	Arquivo:	Data da vistoria:	Visita acompanhada por (Und./CAP):
	Relatório de Definição de Escopo		14/11/2023	
Unidade:		Projeto:	Resp. Técnico	Visita acompanhada por (GEA):
CMS VILA DO CÉU		5.2	Bruna Tassinari	

1. Introdução

O Relatório de Definição de Escopo tem como objetivo apresentar os serviços a serem realizados na unidade, detalhando um escopo de adequação a ser seguido pela empresa que ficar responsável, bem como os requisitos indispensáveis para a execução.

2. Descrição dos Serviços

Este escopo tem a finalidade de descrever os serviços necessários para a reforma geral da unidade CMS Vila do Céu. Contemplando a reforma dos espaços existentes, e compensação estrutural da unidade.

				EMPRESA CONCORRENTE:
3. Escopo do Projeto				VALOR
3.1 MOBILIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO:				RS -
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.1.1	Mobilização de equipe e equipamentos necessários à execução da adequação			
3.1.2	EPI's e EPC's necessários			
3.1.3	Isolamento da área que será trabalhada			
3.1.4	Sinalizações de adequação			
3.2 - ACOLHIMENTO				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.2.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	DEMOLIÇÃO
3.2.2	Preparação do piso para instalação de piso em granito	65,20m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso em granito	PISO
3.2.3	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	65,20m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	RODAPÉ
3.2.4	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	31,98m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.2.5	Fornecimento e instalação de fechamento em vidro. Incluir 01 porta dupla de 140cm e todos os acessórios necessários	12,00m²	Vidro temperado 8mm incolor. Considerar mola nas duas folhas da porta. Considerar todos os acessorios necessáriosVerificar detalhamento em projeto anexo	PAREDE
3.2.6	Execução de pintura interna	80m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Palha Coral , Suvinil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.2.7	Fornecimento e instalação de forro modular	65,20m²	Forro modular removível de 62,5x62,5mm composto de painéis revestidos por película de pvc micro perfuradas, acabamento reto espessura 20mm. Inclui perfis metálicos fixados ao teto por tirantes rígidos. Em caso de vãos elevados entre o forro e o teto, recomenda-se utilizar estrutura auxiliar	TETO
3.2.8	Fornecimento e instalação de luminárias	14	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	ELÉTRICA/REDE
3.2.9	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	12	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.2.10	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.	16	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.2.11	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	2	Verificar cotas em projeto em anexo.	
3.2.12	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	2	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.2.13	Instalação elétrica, dreno e hidráulica para bebedouros	1	Verificar posição em projeto anexo.	
3.2.14	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos para câmera e interligação com a rede da unidade	1	Cabeamento tipo CAT-6, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.2.15	Restauo das portas de entrada existentes existentes	2 / 12,60m²	As portas deverão ser lixadas, preparadas com verniz para área externa e pintadas em tinta esmalte acetinado na cor Jacarandá da Sherwin Williams	
3.2.16	Restauo das janelas existentes	3	As janelas deverão ser lixadas, preparadas com verniz para área externa e pintadas em tinta esmalte acetinado na cor Jacarandá da Sherwin Williams	
3.2.17	Retirada de toda infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias	-	Considerar a abertura e fechamento da alvenaria para passagem da infraestrutura nova	
3.3 - SANITÁRIOS 01 E 02 (OS VALORES INDICADOS REPRESENTAM A SOMA DOS 2 BANHEIROS)				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	

3.3.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.3.2	Execução de fechamentos em dry wall conforme o projeto	5m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança e equipamentos sanitários	
3.3.3	Execução de fechamento em placa cimentícia conforme projeto	10m²	Painel de placa cimentícia deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança e equipamentos sanitários	
3.3.4	Preparação do piso para instalação de piso em Porcelanato	6,10m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso em porcelanato	
3.3.5	Fornecimento e instalação de piso em Porcelanato	6,10m²	Piso cerâmico linha Panna Plus NA, dimensões 60 x 60cm, cor bege, da Eliane	
3.3.6	Fornecimento e instalação de soleira em granito	2	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.3.7	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes	30m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	
3.3.8	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	2	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.3.9	Fornecimento e instalação de luminárias	2	Verificar cotas em projeto anexo.Luminária placa de embutir de led. Corpo em chapa de aço tratado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, 200x200mm. Difusor em chapa de acrílico leitoso, potência 18w, branco frio.	
3.3.10	Fornecimento de conjunto de para porta (P1)	2	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.3.11	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	2	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.3.12	Fornecimento e instalação de louça sanitária	2	Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto (sem abertura frontal), referência P510.17, da Deca ou equivalente técnico (altura final de 43 e 45 cm)	
3.3.13	Fornecimento e instalação de válvula de descarga	2	Válvula de descarga Hydra Max Cromada DECA ou equivalente técnico DOCOL	
3.3.14	Fornecimento e instalação de conjunto para lavatório	2	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou Celite Azalea ou equivalente técnico, Torneira pressmatic Benefit Cromada ref. 490706 Docol, Sifão em metal cromado. Ligeação flexível em inox trançado Deca	
3.3.15	Execução de novas instalações hidrossanitárias para bacia sanitária. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	2	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.3.16	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	2	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.3.17	Execução de novas instalações hidrossanitárias para ralo.	2	Todas as tubulações deverão estar embutidas no piso	
3.3.18	Fornecimento e instalação de ralo em aço inox	2	Ralo em aço inox 15x15cm. Verificar cota em projeto anexo	
3.3.19	Fornecimento e instalação de conjunto de barras de apoio conforme detalhe do projeto	2	3 barras de apoio 80cm em alumínio/inox instaladas junto a bacia sanitário, 2 barras de apoio em alumínio/inox para lavatório conf.	
3.4 - CIRCULAÇÃO GERAL + FRALDÁRIO				R\$
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.4.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.4.2	Execução de complemento de laje de piso conforme projeto	25m² / 2,5m³	Laje em concreto. Deverá ser dimensionada por projeto estrutural específico	
3.4.3	Execução de laje de laje de teto para abrigar condensadoras, conforme projeto	25m² / 2,5m³	Laje em concreto. Deverá ser dimensionada por projeto estrutural específico	
3.4.4	Execução de pintura interna (CIRCULAÇÃO E ACOLHIMENTO)	540M²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Palha Coral, Suvinil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.4.5	Fornecimento e instalação de painel em vidro temperado conforme projeto	20m²	Painel em vidro tipo blindex fixo, com folhas de 100x230cm. Vidro temperado 10mm transparente incolor	
3.4.6	Preparação do piso para instalação de piso em granito	268,10m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso em granito	
3.4.7	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	268,10m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.4.8	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	193m	Granito Branco Dallas Polido, H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do	
3.4.9	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios	3	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.4.10	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	3	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.4.11	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	9	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.4.12	Instalação elétrica, dreno e hidráulica para bebedouros	2	Verificar posição em projeto anexo.	
3.4.13	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos para câmera e interligação com a rede da unidade	3	Cabeamento tipo CAT-6, equivalente técnico ou superior	

3.4.14	Fornecimento e instalação de conjunto para lavatório (FRALDÁRIO)	1	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou Celite Azalea ou equivalente técnico. Torneira pressmatic Benefit Cromada ref. 490706 Docol, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.4.15	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede. Valor considerado para o lavatório no cfraldário e os 3 pontos do escovário	
3.4.16	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para parede (FRALDÁRIO)	3,5m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane. Valor considerado para revestimento atras do lavatório e atras da bancada em granito.	
3.4.17	Fornecimento e instalação de bancada em granito branco dallas (FRALDÁRIO - verificar detalhe em anexo)	1	1,68X0,60m. Bancada em granito branco dallas polido. Considerar mãos francesas para fixação da bancada	
3.4.18	Fornecimento e instalação de bancada em granito branco dallas (ESCOVÁRIO - verificar detalhe em anexo)	1	2,30X0,60m. Bancada em granito branco dallas polido. Considerar frontispício de 10cm, e saia de 20cm	
3.4.19	Fornecimento e instalação de cubas para escovário	3	Cuba oval em louça DECA, Torneira pressmatic Benefit Cromada ref. 490706 Docol, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.4.20	Restauro das janelas existentes (próximo ao escovário)	1	As janelas deverão ser lixadas, preparadas com verniz para área externa e pintadas em tinta esmalte acetinado na cor Jacarandá da Sherwin Williams	
3.4.21	Fornecimento e instalação de luminárias - Verificar cotas e posicionamento em projeto anexo	53	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.5 - COLETA				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.5.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto. Para aumento da porta.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.5.2	Execução de fechamento da porta em dry-wall. Para fechamento de vão de porta	2m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.5.3	Preparação do piso para instalação de piso em granito	13,46m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso em granito	
3.5.4	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	13,46m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acoplimento	
3.5.5	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	16m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.5.6	Execução de pintura interna (CONSULTÓRIOS)	40m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.5.7	Fornecimento e instalação de forro em gesso	13,46m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estruturação espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.	
3.5.8	Fornecimento e instalação de luminárias	3	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.5.9	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	2	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.5.10	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.	5	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.5.11	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.5.12	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.5.13	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.5.14	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.5.15	Fornecimento e instalação de bancada em inox	1	Bancada de pia em aço inox mesa lisa (sem vincos ou cantos vivos),1,50x0,60m, instalada com grapas ou mão francesa e 01 cubas 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Considerar mãos francesas para apoio da bancada, Torneira hidromecânica c/ alavanca para parede Kimetal 1170, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	

3.5.16	Restauro das portas existentes (verificar se manterá fechada)	1	As janelas e portas deverão ser lixadas, preparadas com verniz para área externa e pintadas em tinta esmalte acetinado na cor Jacarandá da Sherwin Williams	
3.6 - DML				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.6.1	Preparação do piso para instalação de piso em Porcelanato	5,17m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso em Porcelanato	
3.6.2	Fornecimento e instalação de piso em Porcelanato	5,17m²	Piso cerâmico linha Panna Plus NA, dimensões 60 x 60cm, cor bege, da Eliane	
3.6.3	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.6.4	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes	9m	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	
3.6.5	Execução de novas instalações hidrossanitárias para tanque. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.6.6	Execução de novas instalações hidrossanitárias para ralo.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.6.7	Fornecimento e instalação de conjunto para tanque em louça	1	Tanque de louça, tamanho grande de 40lts Deca, Torneira simples para tanque Icy 1153-C37 Deca, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.6.8	Fornecimento e instalação de ralo em aço inox	1	Ralo em aço inox 15x15cm. Verificar cota em projeto anexo	
3.6.9	Fornecimento e instalação de forro modular	5,17m²	Forro modular removível de 62,5x62,5mm composto de painéis revestidos por película de pvc micro perfuradas, acabamento reto espessura 20mm. Inclui perfis metálicos fixados ao teto por tirantes rígidos. Em caso de vãos elevados entre o forro e o teto, recomenda-se utilizar estrutura auxiliar	
3.6.10	Fornecimento e instalação de luminárias	2	Luminária placa de embutir de led. Corpo em chapa de aço tratado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, 200x200mm. Difusor em chapa de acrílico leitoso, potência 18w, branco frio.	
3.6.11	Fornecimento de conjunto de para porta		0,80x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterrâneo L122, da fórmica. Pintura das adefeiras e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	CONFERRIR
3.6.12	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente		Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	CONFERRIR
3.7 - SAÚDE BUCAL				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.7.1	Preparação do piso para instalação de piso em granito	26,17m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso em granito	
3.7.2	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	26,17m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.7.3	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	22m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.7.4	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.7.5	Execução de pintura interna (SAÚDE BUCAL)	55m²	Pintura em tinta acrílica acetinada em paredes internas na cor branco neve - Tinta Hospitalar Paredes e Tetos Coral, Suvinil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.7.6	Fornecimento e instalação de forro em gesso	26,17m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estrutura espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.	
3.7.7	Fornecimento e instalação de luminárias	7	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.7.8	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	4	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.7.9	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.	6	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.7.10	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.7.11	Retirada de toda infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias	-	Considerar a abertura e fechamento da alvenaria para passagem da infraestrutura nova	
3.7.12	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	2	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.7.13	Execução de novas instalações hidrossanitárias para cadeira odontológica. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	2	Todas as tubulações deverão estar embutidas no piso	
3.7.14	Execução de novas instalações elétricas para cadeira odontológica. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	2	Todas as tubulações deverão estar embutidas no piso	
3.7.15	Fornecimento e instalação de bancada em inox	1	Bancada de pia em aço inox mesa lisa (sem vincos ou cantos vivos), 1,200x0,60m, instalada com grapas ou mão francesa e 01 cubas 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Considerar mãos francesas para apoio da bancada, Torneira hidromecânica c/ alavanca para parede Kimetal 1170, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	

3.7.16	Restauro das janelas existentes	2	As janelas deverão ser lixadas, preparadas com verniz para área externa e pintadas em tinta esmalte acetinado na cor Jacarandá da Sherwin Williams	
3.8 - CONSULTÓRIO 01, 02 E 03 (OS VALORES SE REFEREM AO SOMATÓRIO DOS 3 CONSULTÓRIOS)				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.8.1	Preparação do piso para instalação de piso em granito	30,20m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso em granito	
3.8.2	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	30,20m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acoplimento	
3.8.3	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	36m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.8.4	Fornecimento e instalação de soleira em granito	3	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.8.5	Execução de pintura interna (CONSULTÓRIOS)	90m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral, Suviniil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.8.6	Fornecimento e instalação de forro em gesso	30,20m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estruturação espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suviniil ou equivalente técnico.	
3.8.7	Fornecimento e instalação de luminárias	6	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.8.8	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	6	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.8.9	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.	15	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.8.10	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	3	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.8.11	Retirada de toda infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias	-	Considerar a abertura e fechamento da alvenaria para passagem da infraestrutura nova	
3.8.12	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	3	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.8.13	Fornecimento e instalação de conjunto para lavatório	3	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou Celite Azalea ou equivalente técnico, Torneira pressmatic Benefit Cromada ref. 490706 Docol, Sifão em metal cromado. Ligaço flexível em inox trançado Deca	
3.8.14	Fornecimento de conjunto de para porta	3	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.8.15	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	3	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.9 - CONSULTÓRIOS 04,05,06,07,08 E 09 E BANHEIROS (OS VALORES SE REFEREM AO SOMATÓRIO DE TODOS OS CONSULTÓRIOS E BANHEIROS)				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.9.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.9.2	Preparação do piso para instalação de piso (CONSULTÓRIOS+BANHEIROS)	82,80m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso em granito	
3.9.3	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido (CONSULTÓRIOS)	74,90m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acoplimento	
3.9.4	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas (CONSULTÓRIOS)	78m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.9.5	Fornecimento e instalação de soleira em granito	8	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.9.6	Fornecimento e instalação de piso em Porcelanato (BANHEIROS)	7,88m²	Piso cerâmico linha Panna Plus NA, dimensões 60 x 60cm, cor bege, da Eliane	
3.9.7	Execução de pintura interna (CONSULTÓRIOS)	217,50m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral, Suviniil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.9.8	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes (BANHEIROS)	40m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	
3.9.9	Fornecimento e instalação de forro em gesso (CONSULTÓRIOS)	74,90m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estruturação espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suviniil ou equivalente técnico.	

	Fornecimento e instalação de forro modular (BANHEIROS)	7,88m²	Forro modular removível de 62,5x62,5mm composto de painéis revestidos por película de pvc micro perfuradas, acabamento reto espessura 20mm. Inclui perfis metálicos fixados ao teto por tirantes rígidos. Em caso de vãos elevados entre o forro e o teto, recomenda-se utilizar estrutura auxiliar	
3.9.10	Fornecimento e instalação de luminárias (CONSULTÓRIOS)	18	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.9.11	Fornecimento e instalação de luminárias (BANHEIROS)	2	Luminária placa de embutir de led. Corpo em chapa de aço tratado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, 200x200mm. Difusor em chapa de acrílico leitoso, potência 18w, branco frio.	
3.9.12	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	12	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.9.13	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.	30	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.9.14	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	8	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.9.15	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	6	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.9.16	Retirada de toda infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias	-	Considerar a abertura e fechamento da alvenaria para passagem da infraestrutura nova	
3.9.17	Fornecimento de conjunto de para porta	8	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.9.18	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	8	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.9.19	Restauração das janelas existentes	4	As janelas deverão ser lixadas, preparadas com verniz para área externa e pintadas em tinta esmalte acetinado na cor Jacarandá da Sherwin Williams	
3.9.20	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	8	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.9.21	Fornecimento e instalação de conjunto para lavatório	8	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou Celite Azalea ou equivalente técnico, Torneira pressmatic Benefit Cromada ref. 490706 Docol. Sifão em metal cromado.	
3.9.22	Execução de novas instalações hidrossanitárias para bacia sanitária. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	2	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.9.23	Fornecimento e instalação de louça sanitária	2	Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto (sem abertura frontal), referência P510.17, da Deca ou equivalente técnico (altura final de 43 e 45 cm)	
3.9.24	Fornecimento e instalação de válvula de descarga	2	Válvula de descarga Hydra Max Cromada DECA ou equivalente técnico DOCOL	
3.9.25	Execução de novas instalações hidrossanitárias para ralo.	2	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.9.26	Fornecimento e instalação de ralo em aço inox	2	Ralo em aço inox 15x15cm. Verificar cota em projeto anexo	
3.9.27	Fornecimento e instalação de conjunto de barras de apoio conforme detalhe do projeto	2	3 barras de apoio 80cm em alumínio/inox instaladas junto a bacia sanitária, 2 barras de apoio em alumínio/inox para lavatório conf.	
3.10 - FARMÁCIA				
	Item Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	RS
3.10.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.10.2	Execução de fechamento da porta em dry-wall.	11m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.10.3	Preparação do piso para instalação de piso em granito	23,67M²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso em granito	
3.10.4	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	23,67M²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.10.5	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	25M	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.10.6	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.10.7	Execução de pintura interna (CONSULTÓRIOS)	62,5M²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.10.8	Fornecimento e instalação de forro modular	23,67M²	Forro modular removível de 62,5x62,5mm composto de painéis revestidos por película de pvc micro perfuradas, acabamento reto espessura 20mm. Inclui perfis metálicos fixados ao teto por tirantes rígidos. Em caso de vãos elevados entre o forro e o teto, recomenda-se utilizar estrutura auxiliar	

3.10.9	Fornecimento e instalação de luminárias	6	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.10.10	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	2	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.10.11	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.	4	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.10.12	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.10.13	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.10.14	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melaminico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.10.15	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.11 - COPA				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.11.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.11.2	Execução de fechamento em dry-wall.	11m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.11.3	Preparação do piso para instalação de piso em granito	8,00M²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso em granito	
3.11.4	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	8,00M²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.11.6	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.11.7	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes	27,50M²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	
3.11.8	Fornecimento e instalação de forro modular	8,00M²	Forro modular removível de 62,5x62,5mm composto de painéis revestidos por película de pvc micro perfuradas, acabamento reto espessura 20mm. Inclui perfis metálicos fixados ao teto por tirantes rígidos. Em caso de vãos elevados entre o forro e o teto, recomenda-se utilizar estrutura auxiliar	
3.11.9	Fornecimento e instalação de luminárias	2	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.11.10	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.	2	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.11.11	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos. (MICROONDAS)	1	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 20A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.11.12	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.11.13	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.11.14	Execução de novas instalações hidrossanitárias para ralo.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na piso	
3.11.15	Fornecimento e instalação de ralo em aço inox	1	Ralo em aço inox 15x15cm. Verificar cota em projeto anexo	
3.11.16	Fornecimento e instalação de conjunto para bancada em inox	1	Bancada de pia em aço inox mesa lisa (sem vincos ou cantos vivos), 1,200x0,60m, instalada com grapas ou mão francesa e 01 cubas 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Considerar mãos francesas para apoio da bancada, Torneira de Saida Lateral Parede 1168-P, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.11.17	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melaminico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.11.18	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.12 - VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO (OS VALORES SE REFEREM AO SOMATÓRIO DOS 2 ESPAÇOS)				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	

3.12.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.12.2	Execução de fechamento em placa cimética conforme projeto (ÁREAS MOLHADAS)	11,50m²	Painel de placa cimética deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança e equipamentos sanitários	
3.12.3	Execução de fechamento da porta em dry-wall.	4,00m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.12.4	Preparação do piso para instalação de novo piso	20,84m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
	Fornecimento e instalação de piso em Porcelanato	20,84m²	Piso cerâmico linha Panna Plus NA, dimensões 60 x 60cm, cor bege, da Eliane	
3.12.5	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes	60m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	
3.12.6	Fornecimento e instalação de forro em gesso	20,84m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estruturação espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suvilil ou equivalente técnico.	
3.12.7	Fornecimento e instalação de luminárias	12	Luminária placa de embutir de led. Corpo em chapa de aço tratado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, 200x200mm. Difusor em chapa de acrílico leitoso, potência 18w, branco frio.	
3.12.8	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	2	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.12.9	Execução de novas instalações hidrossanitárias para bacia sanitária. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	4	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.12.10	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	4	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.12.11	Execução de novas instalações hidrossanitárias para chuveiro. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água	2	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.12.12	Execução de novas instalações hidrossanitárias para ralo.	4	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.12.13	Fornecimento e instalação de louça sanitária	4	Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto (sem abertura frontal), referência P510.17, da Deca ou equivalente técnico (altura final de 43 e 45 cm)	
3.12.14	Fornecimento e instalação de válvula de descarga	4	Válvula de descarga Hydra Max Cromada DECA ou equivalente técnico DOCOL	
3.12.15	Fornecimento e instalação de conjunto para lavatório	4	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou Celite Azalea ou equivalente técnico, Torneira pressmatic Benefit Cromada ref. 490706 Docol, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.12.16	Fornecimento e instalação de conjunto para chuveiro elétrico	2	Chuveiro Maxi Ducha Ultra, Lorenzetti. Verificar cotas em projeto anexo.	
3.12.17	Fornecimento e instalação de ralo em aço inox	4	Ralo em aço inox 15x15cm. Verificar cota em projeto anexo	
3.12.18	Fornecimento de conjunto de para porta	2	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterrane L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.12.19	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	2	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.12.20	Fornecimento e instalação de divisórias em granito branco dallas	13m²	Divisórias em granito branco Dallas polido em todas as faces. Considerar tento para boxe do chuveiro de 0,60x0,10m	
3.12.21	Fornecimento e instalação de postas em alumínio para boxe de banheiros	6	Porta em alumínio veneziana na cor branca. 0,60x1,80m	
3.13 - ADMINISTRAÇÃO				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.13.1	Execução de fechamento da porta em dry-wall.	22,30m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.13.2	Preparação do piso para instalação de novo piso	18,09m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
3.13.3	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	18,09m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.13.4	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	16m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.13.5	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.13.6	Execução de pintura interna (CONSULTÓRIOS)	40m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral, Suvilil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.13.7	Fornecimento e instalação de forro modular	18,09m²	Forro modular removível de 62,5x62,5mm composto de painéis revestidos por película de pvc micro perfuradas, acabamento reto espessura 20mm. Inclui perfis metálicos fixados ao teto por tirantes rígidos. Em caso de vãos elevados entre o forro e o teto, recomenda-se utilizar estrutura auxiliar	

3.13.8	Fornecimento e instalação de luminárias	4	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.13.9	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	8	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.13.10	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.	8	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.13.11	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.13.12	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.13.13	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melaminico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.13.14	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.14 - SALA DOS ACS				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.14.1	Execução de fechamento em dry-wall.	20m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.14.2	Preparação do piso para instalação de novo piso	24,55m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
3.14.3	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	24,55m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.14.4	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	19m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.14.5	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.14.6	Execução de pintura interna (CONSULTÓRIOS)	47,50m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.14.7	Fornecimento e instalação de forro modular	24,55m²	Forro modular removível de 62,5x62,5mm composto de painéis revestidos por película de pvc micro perfuradas, acabamento reto espessura 20mm. Inclui perfis metálicos fixados ao teto por tirantes rígidos. Em caso de vãos elevados entre o forro e o teto, recomenda-se utilizar estrutura auxiliar	
3.14.8	Fornecimento e instalação de luminárias	6	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.14.9	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	14	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.14.10	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios	14	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.14.11	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.14.12	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.14.13	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melaminico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.14.14	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.15 - CCI - CENTRO CULTURAL DE IDEIAS				RS
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.15.1	Execução de fechamento da porta em dry-wall.	16m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.15.2	Preparação do piso para instalação de novo piso	36,34m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
3.15.3	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	36,34m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.15.4	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	23m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.15.5	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	

3.15.6	Execução de pintura interna	57,50m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral , Suvinil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.15.7	Fornecimento e instalação de forro modular	36,34m²	Forro modular removível de 62,5x62,5mm composto de painéis revestidos por película de pvc micro perfuradas, acabamento reto espessura 20mm. Inclui perfis metálicos fixados ao teto por tirantes rígidos. Em caso de vãos elevados entre o forro e o teto, recomenda-se utilizar estrutura auxiliar	
3.15.8	Fornecimento e instalação de luminárias	9	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.15.9	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	2	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.15.10	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.	4	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.15.11	Fornecimento e instalação de antena	1	Verificar cotas em projeto. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.15.12	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.15.13	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.15.14	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterrane L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.15.15	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.16 - IMUNIZAÇÃO				
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	RS
3.16.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.16.2	Execução de fechamento em dry-wall.	22,50m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.16.3	Execução de fechamento em placa cimentícia conforme projeto (ÁREAS MOLHADAS)	11,25m²	Painel de placa cimentícia deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança e equipamentos sanitários	
3.16.4	Preparação do piso para instalação de novo piso	15,40m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
3.16.5	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	15,40m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.16.6	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	15m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.16.7	Execução de pintura interna (CONSULTÓRIOS)	37,50m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral , Suvinil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.16.8	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes (1 fiada acima da bancada de inox)	1m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	
3.16.9	Fornecimento e instalação de forro em gesso	15,40m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estruturação espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.	
3.16.10	Fornecimento e instalação de luminárias	4	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.16.11	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	2	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.16.12	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.	8	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.16.13	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico PIAL Plus na cor branco	
3.16.14	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.16.15	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	

3.16.16	Fornecimento e instalação de bancada em inox	1	Bancada de pia em aço inox mesa lisa (sem vincos ou cantos vivos), 1,50x0,60m, instalada com grapas ou mão francesa e 01 cubas 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Considerar mãos francesas para apoio da bancada, Torneira hidromecânica c/ alavanca para parede Kimetal 1170, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.16.17	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.16.18	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.17 - DML ENDEMIAS				
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	RS
3.17.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.17.2	Execução de fechamento em placa cimeticia conforme projeto (ÁREAS MOLHADAS)	5,00m²	Painel de placa cimeticia deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança e equipamentos sanitários	
3.17.3	Execução de fechamento da porta em dry-wall.	5,00m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.17.4	Preparação do piso para instalação de novo piso	3,80m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
3.17.5	Fornecimento e instalação de piso em Porcelanato	3,80m²	Piso cerâmico linha Panna Plus NA, dimensões 60 x 60cm, cor bege, da Eliane	
3.17.6	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.17.7	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes	35m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	
3.17.8	Fornecimento e instalação de forro em gesso	3,80m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estruturação espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.	
3.17.9	Fornecimento e instalação de luminárias	1	Luminária placa de embutir de led. Corpo em chapa de aço tratado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, 200x200mm. Difusor em chapa de acrílico leitoso, potência 18w, branco frio.	
3.17.10	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.17.11	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.17.12	Fornecimento e instalação de conjunto para tanque em louça	1	Tanque de louça, tamanho grande de 40lts Deca, Torneira simples para tanque lry 1153-C37 Deca, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.17.13	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.17.14	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.18 - OBSERVAÇÃO CLÍNICA + SANITÁRIO				
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	RS
3.18.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.18.2	Execução de fechamento em placa cimeticia conforme projeto (ÁREAS MOLHADAS)	11m²	Painel de placa cimeticia deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança e equipamentos sanitários	
3.18.3	Execução de fechamento em dry-wall.	11m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.18.4	Preparação do piso para instalação de novo piso	22,07m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
3.18.5	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido (OBSERVAÇÃO CLÍNICA)	18,54m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.18.6	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas (OBSERVAÇÃO CLÍNICA)	15m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.18.7	Fornecimento e instalação de piso em Porcelanato (SANITÁRIO)	4,03m²	Piso cerâmico linha Panna Plus NA, dimensões 60 x 60cm, cor bege, da Eliane	
3.18.8	Fornecimento e instalação de soleira em granito	2	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.18.9	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes <u>[considerado o revestimento do banheiro + fiada acima da bancada de inox]</u>	18,50m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	

3.18.10	Execução de pintura interna (CONSULTÓRIOS)	37,50m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.18.11	Fornecimento e instalação de forro em gesso	22,07m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estruturação espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.	
3.18.12	Fornecimento e instalação de forro modular	4,07M²	Forro modular removível de 62,5x62,5mm composto de painéis revestidos por película de pvc micro perfuradas, acabamento reto espessura 20mm. Inclui perfis metálicos fixados ao teto por tirantes rígidos. Em caso de vãos elevados entre o forro e o teto, recomenda-se utilizar estrutura auxiliar	
3.18.13	Fornecimento e instalação de luminárias	4	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.18.14	Fornecimento e instalação de luminárias	1	Luminária placa de embutir de led. Corpo em chapa de aço tratado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, 200x200mm. Difusor em chapa de acrílico leitoso, potência 18w, branco frio.	
3.18.15	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	2	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.18.16	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios. Considerar a revisão e modernização dos pontos existentes. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.	4	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.18.17	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	2	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.18.18	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.18.19	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	2	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.18.20	Execução de novas instalações hidrossanitárias para bacia sanitária. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.18.21	Fornecimento e instalação de louça sanitária	1	Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto (sem abertura frontal), referência P510.17, da Deca ou equivalente técnico (altura final de 43 e 45 cm)	
3.18.22	Fornecimento e instalação de válvula de descarga	1	Válvula de descarga Hydra Max Cromada DECA ou equivalente técnico DOCOL	
3.18.23	Fornecimento e instalação de conjunto para lavatório	1	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou Celite Azalea ou equivalente técnico, Torneira pressmatic Benefit Cromada ref. 490706 Docol, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.18.24	Fornecimento e instalação de conjunto de barras de apoio conforme detalhe do projeto	1	3 barras de apoio 80cm em alumínio/inox instaladas junto a bacia sanitário, 2 barras de apoio em alumínio/inox para lavatório conf.	
3.18.25	Fornecimento e instalação de bancada em inox	1	Bancada de pia em aço inox mesa lisa (sem vincos ou cantos vivos),1,50x0,60m, instalada com grapas ou mão francesa e 01 cubas 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Considerar mãos francesas para apoio da bancada, Torneira hidromecânica c/ alavanca para parede Kimetal 1170, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.19 - PROCEDIMENTOS				
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	RS
3.19.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.19.2	Execução de fechamento da porta em dry-wall.	18m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.19.3	Execução de fechamento em placa cimética conforme projeto (ÁREAS MOLHADAS)	11m²	Painel de placa cimética deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança e equipamentos sanitários	
3.19.4	Preparação do piso para instalação de novo piso	15,61m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
3.19.5	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	15,61²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.19.6	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	15m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.19.7	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.19.8	Execução de pintura interna (CONSULTÓRIOS)	37,50m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.19.9	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes (considerado 1 filete acima da bancada inox)	1m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	

3.19.10	Fornecimento e instalação de forro em gesso	15,61m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estruturação espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.	
3.19.11	Fornecimento e instalação de luminárias	4	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.19.12	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	2	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.19.13	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios	4	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.19.14	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.19.15	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.19.16	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.19.17	Fornecimento e instalação de bancada em inox	1	Bancada de pia em aço inox mesa lisa (sem vincos ou cantos vivos), 1,50x0,60m, instalada com grapas ou mão francesa e 01 cubas 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Considerar mãos francesas para apoio da bancada, Torneira hidromecânica c/ alavanca para parede Kimetal 1170, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.19.18	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterrane L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.19.19	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.20 - CURATIVOS				
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.20.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.20.2	Execução de fechamento da porta em dry-wall.	20m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.20.3	Preparação do piso para instalação de novo piso	15,70m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
3.20.4	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	15,70m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.20.5	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	15m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.20.6	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.20.7	Execução de pintura interna (CONSULTÓRIOS)	37,50m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.20.8	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes (considerado 1 filete acima da bancada inox)	1m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	
3.20.9	Fornecimento e instalação de forro em gesso	15,70m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estruturação espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.	
3.20.10	Fornecimento e instalação de luminárias	4	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.20.11	Fornecimento e instalação de pontos de rede e infra de passagem de cabos e interligação com a rede da unidade	2	Cabeamento tipo CAT-5, equivalente técnico ou superior. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.20.12	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios	5	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.20.13	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.20.14	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.20.15	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.20.16	Execução de novas instalações hidrossanitárias para tanque. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	

3.20.17	Fornecimento e instalação de bancada em inox	1	Bancada de pia em aço inox mesa lisa (sem vincos ou cantos vivos),1,50x0,60m, instalada com grapas ou mão francesa e 01 cubas 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Considerar mãos francesas para apoio da bancada, Torneira hidromecânica c/ alavanca para parede Kimetal 1170, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.20.18	Fornecimento e instalação de conjunto para tanque lava pés em aço inox	1	Tanque em aço inox 0,50x0,50m, Aquecedor elétrico tipo Cardal ou Lorenzetti 3T, Ducha Manual Para Banho Com Desviador Star Cromada 2030-CR- Fabrimar, Sifão em metal cromado	
3.20.19	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.20.20	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.21 - UTILIDADES				
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.21.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.21.2	Execução de fechamento da porta em dry-wall.	11m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.21.3	Preparação do piso para instalação de novo piso	4,02m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
3.21.4	Fornecimento e instalação de piso em Porcelanato	4,02m²	Piso cerâmico linha Panna Plus NA, dimensões 60 x 60cm, cor bege, da Eliane	
3.21.5	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.21.6	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes	20m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	
3.21.7	Fornecimento e instalação de forro em gesso	4,02m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estruturação espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suvinil ou equivalente técnico.	
3.21.8	Fornecimento e instalação de luminárias	1	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.21.9	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios	2	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.21.10	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.21.11	Execução de novas instalações hidrossanitárias para lavatório. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede	
3.21.12	Fornecimento e instalação de bancada em inox	1	Bancada de pia em aço inox mesa lisa (sem vincos ou cantos vivos),1,89x0,60m, instalada com grapas ou mão francesa e 01 cubas 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Considerar mãos francesas para apoio da bancada, Torneira hidromecânica c/ alavanca para parede Kimetal 1170, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.21.13	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmica. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.21.14	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.22 - ESTERILIZAÇÃO				
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.22.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.22.2	Execução de fechamento em placa cimética conforme projeto (ÁREAS MOLHADAS)	8m²	Painel de placa cimética deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança e equipamentos sanitários	
3.22.3	Preparação do piso para instalação de novo piso	6,44m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
3.22.4	Fornecimento e instalação de piso em Porcelanato	6,44m²	Piso cerâmico linha Panna Plus NA, dimensões 60 x 60cm, cor bege, da Eliane	
3.22.5	Fornecimento e instalação de soleira em granito	1	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	

3.22.6	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes	20m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	
3.22.7	Fornecimento e instalação de forro em gesso	6,44m²	Forro liso em placas de gesso acartonado. Os forros lisos deverão ter estruturação espaçada a cada 40 cm, com perfis estruturais em aço galvanizado. Acabamento em pintura acrílica acetinada sobre massa corrida na cor branco neve Coral ou Suvnil ou equivalente técnico.	
3.22.8	Fornecimento e instalação de luminárias	1	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.22.9	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios	6	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.22.10	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.22.11	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.22.12	Execução de novas instalações hidrossanitárias para autoclave. Incluir água quente e dreno para vapor	2	Todas as tubulações deverão estar embutidas na parede. Dreno para vapor, as tubulação deverá ser em cobre ou feror fundido, ligados a uma caixa de passagem em concreto, antes da ligação na rede urbana	
3.22.13	Fornecimento e instalação de bancada em inox	1	Bancada de pia em aço inox mesa lisa (sem vinhos ou cantos vivos), 1,60x0,60m, instalada com grapas ou mão francesa. Torneira hidromecânica c/ alavanca para parede Kimetal 1170, Sifão em metal cromado. Ligação flexível em inox trançado Deca	
3.22.14	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122, da fórmula. Pintura das aduelas e alisares das portas esmalte sintético na cor marfim, esmalte acetinado Coral.	
3.22.15	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	
3.22.16	Fornecimento e instalação de janela de alumínio	1	Janela em alumínio branco tipo guilhotina 0,60x0,60m, com vidro incolor transparente, 6mm. Considerar peitoril em granito branco dallas 0,60x0,15m	
3.23 - ALMOXARIFADO				
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.23.1	Execução de demolição de paredes e portas indicados em projeto.	-	Considerar a demolição e retirada de todos os itens indicados em planta (paredes, portas, bancadas e etc). Qualquer demolição deverá estar respaldada por análise estrutural por um profissional especializado. Deverá estar considerado o descarte responsável do entulho gerado.	
3.23.2	Execução de fechamento da porta em dry-wall.	2m²	Painel de dry-wall deverá considerar estruturação interna para apoio das barras de segurança ou equipamentos sanitários	
3.23.3	Preparação do piso para instalação de novo piso	23,53m²	Deverá ser considerado a retirada do piso existente e novo contrapiso mantendo o mesmo nível para assentamento do novo piso	
3.23.4	Fornecimento e instalação de piso em granito Branco Dallas polido	23,53m²	Granito Branco Dallas polido, Paginação 50x50cm. A ser instalado na ampliação do acolhimento	
3.23.5	Fornecimento e instalação de rodapé em granito Branco Dallas	19m	Granito Branco Dallas Polido. H=10cm. Deverá ter polimento na face superior do rodapé	
3.23.6	Fornecimento e instalação de soleira em granito	2	0,90x0,15m soleira em granito Branco Dallas polido	
3.23.7	Execução de pintura interna (CONSULTÓRIOS)	47,50m²	Pintura em paredes internas com tinta acrílica acetinada na cor Branco Neve Coral, Suvnil ou equivalente técnico (inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida lixadas e 2 demãos de acabamento).	
3.23.8	Fornecimento e instalação de forro modular	23,53m²	Forro modular removível de 62,5x62,5mm composto de painéis revestidos por película de pvc micro perfuradas, acabamento reto espessura 20mm. Inclui perfis metálicos fixados ao teto por tirantes rígidos. Em caso de vãos elevados entre o forro e o teto, recomenda-se utilizar estrutura auxiliar	
3.23.9	Fornecimento e instalação de luminárias	6	Luminária de embutir com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 2003 Itaim	
3.23.10	Fornecimento e instalação de tomadas e infra de passagem de fios	2	Verificar cotas em projeto. Ponto para tomada 10A com padrão brasileiro	
3.23.11	Fornecimento de instalação de pontos de interruptores	1	Verificar cotas em projeto em anexo. Considerar acabamento elétrico Pial Plus na cor branco	
3.23.12	Instalação elétrica e drenos para instalar Ar condicionados	1	Verificar cotas em projeto. Nenhuma estrutura de fios, cabos e dreno deverão ficar aparentes	
3.23.13	Fornecimento de conjunto de para porta	1	0,90x2,10m - Folhas das portas revestido em laminado melamínico texturizado na cor	
3.23.14	Fornecimento e instalação de fechadura para porta existente	1	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico (modelo para banheiro)	

3.24 - FACHADA				
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.24.1	Execução de pintura tipo textura na fachada	2.190,00m²	Textura acrílica acetinada cor palha, Coral ou equivalente técnico.	
3.24.2	Execução de pintura na fachada nos elementos de destaque.	verificar in loco	Elementos de destaque pintura acrílica Pantone Azul 7693C Coral ou equivalente técnico	
3.24.3	Execução de pintura nos gradis existentes. Considerar a verificação de funcionamento das mesmas.	24m²	Gradil existente pintado em esmalte sintético acetinado na cor branco neve Coral ou equivalente técnico.	
3.24.4	Execução de pintura do muro existente	460m²	Textura acrílica acetinada cor palha, Coral ou equivalente técnico.	
3.25 - ABRIGO DE RESÍDUOS				
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.25.1	Execução de base em concreto armado 20cm	5,6m²	Base em concreto para suportar edificação de abrigo de resíduos.	
3.25.2	Execução de edificação em alvenaria para abrigo de resíduos.	60m²	Considerar alvenaria com emboço. H=250cm	
3.25.3	Execução de laje superior impermeabilizada	18m² / 1,80	laje em concreto h=10cm	
3.25.4	Fornecimento e instalação de portas veneziana em alumínio	3	Porta dupla veneziana:120x210 em alumínio anodizado branco com trinco deslizante para cadeado e acabamento em perfil L alumínio anodizado branco 1 1/4"por dentro e fora da porta	
3.25.5	Fornecimento e instalação de piso cerâmico	15m²	Piso cerâmico linha Panna Plus NA, dimensões 60 x 60cm, cor bege, da Eliane	
	Fornecimento e instalação de soleira em granito	3 x 120x15 e 1 x 190x15	soleira em granito Branco Dallas polido	
3.25.6	Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para as paredes internas. Considerar lateral externa para área de lavagem também com revestimento	63m²	Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane	
3.25.7	Execução de pintura externa da edificação	52m²	Textura acrílica acetinada cor palha, Coral ou equivalente técnico	
3.25.8	Fornecimento e instalação de luminárias	4	Luminária de sobrepôr com lâmpadas de led, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, 625x625mm, que cumpra as normas de desempenho e segurança (selo INMETRO) a ser instalada conforme estudo luminotécnico. Modelo 3003 Itaim ou equivalente técnico.	
3.25.9	Fornecimento e instalação de ponto de interruptor	3	Verificar posição em projeto anexo.	
3.25.10	Fornecimento e instalação de torneira na área de lavagem	6	Torneira simples para tanque tzy 1153-C37 Deca (para cada espaço de resíduo e na área de lavagem)	
3.25.11	Fornecimento e instalação de ralo hermético	4	Ralo inox 15x15cm (para cada espaço de resíduo e na área de lavagem)	
3.25.12	Instalação de telhado c/ estruturas	28m²	Telha sanduiche com fundo plano - 5% de inclinação	
3.26 - DESMOBILIZAÇÃO				R\$ -
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.26.1	Retirada de todo o entulho de obra			
3.26.2	Retirada dos materiais restantes e equipamentos da unidade			
3.26.3	Limpeza de obra			


4. Requisitos obrigatórios	
Item	Requisitos
4.1	Fornecimento de todo o material e mão-de-obra especializada para o serviço
4.2	Retirada de todo o entulho gerado e resíduos de materiais utilizados no final da obra
4.3	Emissão de ART por profissional habilitado
4.4	Atendimento à norma RDC:50
4.6	Atendimento à NR10 - Ministério do Trabalho
4.7	Realização de testes das instalações elétricas após finalização dos serviços

5. Impactos na unidade

6. Prazo Esperado

45 dias corridos.

7. Anexos

	GMO - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS			
	RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE ESCOPO			
	Processo:	Arquivo:	Data da vistoria:	Visita acompanhada por (Und./CAP):
	Relatório de Definição de Escopo			
	Unidade:	Projeto:	Resp. Técnico	Visita acompanhada por (GEA):
				-

Provação

GEA - Gerência de Engenharia e Arquitetura	Cargo:	Data:
Nome:		
Assinatura:		
CAP - Coordenação de Área Programática	Cargo:	Data:
Nome:		
Assinatura:		
OSS - Organização Social de Saúde	Cargo:	Data:
Nome:		
Assinatura:		